

学校法人 総持学園 節電行動基本計画

建物名		担当者名	
		担当者名	

1.基本アクションをお願いします。

		実行チェック
照明	・使用していないエリア(体育館、教室、事務室、会議室、廊下、倉庫、診療室等)は消灯を徹底する。	
空調	・室内温度を28℃とする。または、風通しなど室内環境に配慮する。	
	・使用していないエリアは、空調を停止する。	
	・病棟、診療室(検査室、手術室等を含む)、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。	
その他	・電気、空調の電源は、一斉に入れず、段階的に入れる。(最大電力の抑制)	

2.メンテナンスや日々の節電努力をお願いします。

照明	・昼休みなどは完全消灯を心掛ける。	
コンセント電力	・エレベーターの稼働を半減または停止する。授業中のエレベーターを停止する。	
その他	・手洗い等、水の流し放しや出しすぎに注意する。	
	・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものにならないよう注意する。	

3.建物や設備等の利用時間の厳守をお願いします。

設備	・設備の利用時間を厳守する。	
建物	・建物の利用日、退館時刻を厳守する。	

学校法人 総持学園 自主点検記録表(日常)

避難障害						操作障害						その他					
避難障害	避難口(物品等)					操作障害	自動火災報知機設備(受信機操作部)					その他	火気使用設備(設置・使用状況)				
	廊下(物品等)						消火器						終業時の火気使用の確認				
	階段(物品等)						屋内消火栓前						発熱を伴う器具等による可燃物との接触				
閉鎖障害	防火戸(物品等)					その他	ガス器具のホース(老化・損傷)						放火対策(屋外等の可燃物)				
	防火シャッター(物品等)						電気器具の配線(老化・損傷)						吸殻の処理				
							湯沸器の異常						遊戯機械等の異常				

備考	
----	--

※ 検査を実施し、良の場合には○、不備・欠陥のある場合は×を、即時実施した場合は△を付けてください。

◇点検の留意事項 ・建物の実態に該当する項目について点検を実施します。

・不備・欠陥がある場合には、速やかに防火管理者(管財課長)に報告するものとします。

